

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0022

о назначении административного наказания на должностное лицо за нарушение требований в области пожарной безопасности

«30» марта 2022 г.
13 ч. 06 мин.

Российская Федерация, Ярославская область, г. Любим

Я. заместитель главного государственного инспектора Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнов Сергей Владимирович рассмотрел постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении от 29.03.2022г, вынесенное и.о. прокурора Первомайского района Ярославской области советником юстиции Рассадкиным Д.О. по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с участием и.о. прокурора Первомайского района Ярославской области советника юстиции Рассадкина Д.О. установил что,

1. **Фамилия, имя, отчество** Беренева Наталия Дмитриевна
2. **Дата и место рождения** 21.04.1973 г.р. гор. Вологда.
3. **Адрес места жительства, тел.** Ярославская область, Первомайский район, п/ст Скалино, ул. Энергетиков, д.1, кв 5.
4. **Место работы (учебы)** МОУ Скалинская ОШ.
5. **Занимаемая должность** директор МОУ Скалинская ОШ.
6. **Документ, удостоверяющий личность** паспорт 78 17 № 274 276 выдан 10.05.2018 года.
7. **Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда** не привлекалась.
8. **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** 761701561910

Место, время совершения и событие административного правонарушения

28.03.2022г. в дневное время была проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в МОУ Скалинская ОШ расположенном по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Первомайский район, поселок при станции Скалино, ул. Первомайская, д.11, были выявлены нарушения: в нарушение п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 имеющееся средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара не обеспечивает защиту органов дыхания от опасных факторов пожара, на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, в нарушение п. 403 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 3 огнетушителя отправленные с объекта защиты на перезарядку, не заменены заряженными огнетушителями, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителей, отправленных на перезарядку, при эксплуатации здания, эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил наличие на путях эвакуации, (на полотнах дверей) знаков пожарной безопасности, а именно согласно ГОСТ 12.4.026-2015, Эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения приложение Л, код знака Е18 «Открывать движением от себя», в нарушение ч. 7 ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара с объекта класса функциональной пожарной опасности на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Таким образом, 28.03.2022г. в дневное время в МОУ Скалинская ОШ расположенном по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Первомайский район, поселок при станции Скалино, ул. Первомайская, д.11, должностное лицо директор МОУ Скалинская ОШ Беренева Наталия